

WE UPGRADE GAS ENGINES



# ЗАМІНА СІЛІКОНОВИХ КІЛЕЦЬ

## ІНСТРУКЦІЯ



**PolyMot™**   
SPARK PLUGS LEADS & EXTENSIONS

#### Всі права захищені

Заборонено копіювання, відтворення, розповсюдження та використання іншим способом будь-яких матеріалів, розмішених в цій публікації, без попереднього письмового узгодження з фірмою МОТОРТЕХ, якій належать всі авторські права.

Інформація використана в цій публікації може бути змінена лише з попереднього узгодження з фірмою МОТОРТЕХ.

#### Марка

Вакористані в цій публікації марки та логотипи є власністю відповідних фірм.

# ЗМІСТ

1 Вступ .....	4
2 Зняття старого кільця .....	5
3 Встановлення нового кільця .....	7

# 1 ВСТУП

PolyMot високовольні дроти та подовжувачі свічок запалення мають силіконовий ущільнювач, для кращого ущільнювання між тефлоновим подовжувачем та керамічним ізолятором свічок запалення.

Високі температури мотора та використання агресивних газів призводять до швидкого старіння прокладки.

Для того щоб у будь-який час забезпечити найкраще ущільнювання та захист від пробіїв, рекомендовано замінити прокладки кожен рік. В залежності від умов використання можлива заміна також частіше.

На наступному зображенні можна побачити як виглядає старе силіконове кільце. В цьому випадку блакитне кільце стає білим. Коли прокладка приходить в такий стан, її необхідно негайно замінити.



## 2 ЗНЯТТЯ СТАРОГО КІЛЬЦЯ

Для того, щоб зняти старе сіліконове кільце, зробіть таким чином:

1. Треба вставити між тefлоновим подовжувачем та сіліконовим кільцем викрутку.



2. Підніміть за допомогою викрутки сіліконове кільце.



## 2 ЗНЯТТЯ СТАРОГО КІЛЬЦЯ

3. Потім підтягніть сіліконове кільце та зніміть його.



## 3 ВСТАНОВЛЕННЯ НОВОГО КІЛЬЦЯ

Для того, щоб встановити нове сіліконове кільце, зробіть таким чином:

1. Встановіть в першу чергу серійний номер старого кільця. Він вибитий на нижній стороні кільця.



2. Складіть нове сіліконове кільце як зображено на малюнку.



## 3 ВСТАНОВЛЕННЯ НОВОГО КІЛЬЦЯ

3. Вставте кільце номером серії до низу в отвір тefлонового подовжувача. Через те що в подовжувачі завжди відносно низька температура, при наступній заміні сіліконового кільця, Ви завжди зможете прочитати його серійний номер.



4. Обережно посуňte сіліконове кільце за допомогою викрутки в жолоб.



5. За допомогою викрутки приведіть сіліконове кільце у відповідну позицію в жолобі та перевірте як воно сидить. Сіліконове кільце має щільно сидіти на тefлоновому подовжувачі.





WE UPGRADE GAS ENGINES



# WE UPGRADE GAS ENGINES

Оригінальні MOTORTECH запчастини для стаціонарних газових моторів

Як системний постачальник розробляє, виготовляє та продає MOTORTECH запчастини та аксесуари для майже всіх видів газових моторів в усіх країнах світу.

Системи запалення та спостереження, промислові свічки запалення, високовольтний кабель, кабельне обладнання, регулювання газу та управління газовими моторами, системи розпізнавання детонації та контролю швидкості, а також повний контроль когенераційними установками.

Сервіс на місцях та спеціальні курси допомагають зробити наш сервіс ще кращим.



**MOTORTECH GmbH**  
Hogrevestr. 21-23  
29223 Celle  
Phone: +49 5141 93 99 0  
Fax: +49 5141 93 99 98  
[www.mortortech.de](http://www.mortortech.de)  
[mortortech@mortortech.de](mailto:mortortech@mortortech.de)

**MOTORTECH AMERICAS LLC**  
1400 Dealers Avenue  
New Orleans, LA 70123  
Phone: +1 504 355 4212  
Fax: +1 504 355 4217  
[www.mortortechamericas.com](http://www.mortortechamericas.com)  
[info@mortortechamericas.com](mailto:info@mortortechamericas.com)